

390-55-95



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ (КПИ)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИОННОГО ОБМЕНА И АДСОРБЦИИ
Свидетельство об аттестации в Укрметртестстандарте
№ ПТ-0165/07 от 18.06.2007 г.

✉ 03056, г. Киев, пр. Победы, 37, корп. 4, к. 117
☎ (44) 406 83 22
✉ ecos@carrier.kiev.ua

№ 25-1/10 от 25.10.2010

ЗАКАЗЧИК: Иванов Е.А.

(скважина, пгт. Клавдиево)

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРОБЫ ВОДЫ:

Наименование показателя	Значение показателя	
	фактическое	по ДСанПиН 2.2.4-171-10
Запах сероводорода		
рН	7,3	6,5-8,5
Мутность, мг/л	2,85	<0,58(1,5)
Жесткость общая, мг-экв/л	3,44	<7
Щелочность общая, мг-экв/л	4,18	не регл.
Железо общее, мг/л	0,43	<0,2
Марганец, мг/л	0,09	<0,05
Нитраты, мг/л	0,5	<50
Окисляемость, мгО ₂ /л	2,2	<5
Сухой остаток, мг/л	236	<1000

*ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

Зам. зав. лабораторией, к.т.н.

Н.В. Макарова

ЛАБОРАТОРІЯ
ІОННОГО ОБМІНУ
ТА АДСОРБЦІЇ
ХТФ НТУУ КПІ